

PD19 系列数显频率表

用户手册

本手册适用于以下型号的产品

PD194F-2X1/3X1/4X1/5X1/9X1

PD194F-2K1/3K1/4K1/5K1/9K1

PD194F-9S1/9S1J

SFERE

目 录

一、安全须知.....	1
二、产品说明.....	1
2.1 概述.....	1
2.2 选型.....	2
三、安装与接线.....	2
3.1 外形尺寸.....	2
3.2 安装.....	2
3.3 接线.....	3
四、操作.....	3
4.1 仪表面板.....	3
4.2 显示.....	4
五、设置.....	5
5.1 查看系统参数.....	5
5.2 设置系统参数.....	6
5.3 系统设置举例.....	8
5.4 继电器输出设置.....	9
5.5 模拟量输出设置.....	10
5.6 通信设置.....	10
六、常见问题及解决办法.....	11
6.1 通信.....	11
6.2 测量不准确.....	11
6.3 仪表不亮.....	12
6.4 其它异常情况.....	12
七、技术规格.....	12
附录 1 报警项目和相应报警门限值的单位.....	13
附录 2 MODBUS-RTU 通信地址信息表.....	14

一、安全须知

该装置必须由专业人员进行安装，由于不按照本手册操作而导致的故障，制造商将不承担责任。请您在使用装置前仔细阅读本手册，并在使用时务必注意以下几点：

- ◆ 该装置必须由专业人员进行安装与检修
- ◆ 在对该装置进行任何内部或外部操作前，必须切断电源和输入信号
- ◆ 始终使用合适的电压检测装置来确定仪表各部位无电压
- ◆ 提供给该装置的电参数须在额定范围内

下述情况会导致装置损坏或装置工作的异常

- ◆ 辅助电源电压超范围
- ◆ 配电系统频率超范围
- ◆ 电流或电压输入极性不正确
- ◆ 未按要求接线

二、产品说明

2.1 概述

本系列数显频率表适用于低压配电系统的单相、三相或多相交流频率参数的测量。该系列仪表可扩展开关量输入、继电器输出、模拟量输出及通信功能，支持 Modbus-RTU 通信协议；提供多种不同的安装尺寸，可直接替代模拟指针电流表。

本系列仪表具有较好的环境适应性，工作温度可达-40~70℃，电磁兼容性优于 III 级，可广泛应用于各种控制系统、变配电自动化、工业自动化、智能建筑等场合。

PD19□F-□X□：测量

PD19□F-□K□：测量+通信+模拟量输出

PD19□F-□S□：测量+通信+开关量输入+继电器输出+模拟量输出（可选）

2.2 选型

产品型号	显示	通信	模拟量 输出	开关量 输入	继电器 输出	□ 外形代号				
						2	4	3	5	9
PD194F-□X1	LED	-	-	-	-	■	■	■	■	■
PD194F-□K1	LED	1 路	1 路	-	-	■	■	■	■	■
PD194F-□S1	LED	1 路	-	4 路	2 路	-	-	-	-	■
PD194F-9S1J	LED	1 路	-	4 路	2 路	-	-	-	-	■

注:

- 1、表格中的数字代表通道数,如模拟量输出列中 1 代表具有 1 路模拟量输出;
- 2、■表示可选 1 路模拟量输出

三、安装与接线


3.1 外形尺寸

外形尺寸	面框尺寸 (mm ²)	屏装配合尺寸 (mm ²)	安装深度 (mm)
2	120×120	111×111	55.5/76
3	83×83	76×76	75
4	123×63	116×56	93
5	96×48	90×43	82
9	96×96	91×91	75/98

3.2 安装

- 1) 取出仪表,取下固定支架;
- 2) 仪表由前装入安装孔;
- 3) 推入仪表固定支架、固定定位螺丝;

3.3 接线



接线示意图


注：以上为所有功能的接线示意图，具体型号的表若无相应功能或功能不完全，则不具备某些接线端子，使用时可不予考虑，以仪表壳体上接线图为准。

接线说明：


- 1) 电压输入：输入电压不要高于产品的额定输入电压，否则应考虑使用 PT，为了便于维护，建议使用接线排；
- 2) 辅助电源：AC/DC (80~270)V，可选用额定最大电流为 0.25A 的熔丝。

四、操作

4.1 仪表面板



PD194F-9K1 面板显示



PD194F-3K1 面板显示

1. 产品型号打印区；
2. 单位标识；
3. 显示区域，显示相关的测量及编程信息；
4. 左移键，用于功能选择或数字输入、小数点位置移位操作；
5. 右移键，用于功能选择或数字输入；
6. 菜单键，用于进入参数设置、退回上级菜单及忽略本次设置的操作；
7. 确认键，用于参数设置的确认操作。
8. «与←功能相同，»与→功能相同。

4.2 显示

仪表测量显示界面包括频率、开关量输入、继电器输出等参数。按“←”或“→”键循环切换主测量界面。在信号未接入时，频率显示为“-----”。主测量显示界面说明如下：


频率表测量信息显示界面	说 明
	<p>按“←”或“→”键到切换开关量输入测量界面。“1234”表示有四路开关量输入，“1”表示第一路，“2”表示第二路，依此类推；当数字闪烁时，表示该路开关量处于动作状态，反之处于复位状态。</p>
	<p>按“←”或“→”键切换到继电器输出界面。“12”表示有两路继电器输出，“1”表示第一路，“2”表示第二路，依此类推；当数字闪烁时，表示该路继电器处于动作状态，反之处于复位状态。</p>
	<p>按“←”或“→”键切换到频率测量界面显示频率值。图中： F=50.00Hz。</p>

注意：如果在显示切换时没有相关信息（或相关显示信息不起作用）则表示用户所选型号产品不具有该项功能；

五、设置

5.1 查看系统参数

在测量显示界面，长按“Menu”键大于3秒，数码管显示“rERd”，单击“←”键进入系统参数查看界面；该界面下参数只读。频率表系统参数查看界面操作如下：



频率表显示总览

注：1. 不同型号的仪表显示界面会有所不同。

2. «与←功能相同，»与→功能相同。

注意:


上图显示界面总览示意图，如果在显示切换时没有相关信息（或相关显示信息不起作用）则表示用户所选型号产品不具有该项功能，不同型号仪表上述菜单略有差异。

5.2 设置系统参数

进入设置状态:

在测量显示界面，长按“Menu”键大于3秒，数码管显示“rEAd”，再按“←”或“→”键，数码管显示切换为“PrOG”。按“←”键进入设置密码认证界面，按“←”或“→”键可以输入密码（默认密码为0001），再按“←”键即可进入设置菜单。（注意：如果输入密码按“←”键后，界面显示为“Err”，则表示密码输入不正确，大约5S后返回密码输入界面）。

频率表进入设置菜单:



退出设置状态:

第三级菜单的数据（或选项）更改后，要按“←”键退到第二级菜单，才能起效，如果按“Menu”键退到第二级菜单，则未发生更改（即更改不起效）。

如果要退出编程设置界面，可以在先退到编程设置界面的第一级菜单，按一下“Menu”键，仪表会提示“SAVE”按“←”键出现闪烁的“no”，此时有两种操作可选：

（1）不保存退出：直接按“←”键不保存设置参数并退出；

（2）保存退出：按“←”或“→”键切换成“YES”，按“←”键即保存设置参数退出；

频率表保存设置并退出菜单:



设置菜单详细说明见下表：


第一级		第二级		第三级	
字符代号	说明	字符代号	说明	字符代号/数值	说明
<i>inPt</i>	输入设置	<i>in2</i>	电压二次侧值	<i>0000~9999</i>	用户不可设置
<i>Comm</i>	通讯设置	<i>Addr</i>	仪表地址	<i>0001~0247</i>	1~247
		<i>bUAd</i>	波特率	<i>2400~9600</i>	2400、4800、9600
		<i>dAtE</i>	数据格式	<i>nB1</i>	无校验，1个停止位
				<i>nB2</i>	无校验，2个停止位
				<i>aB1</i>	奇校验，1个停止位
<i>EB1</i>	偶校验，1个停止位				
<i>do-1</i> <i>do-2</i>	报警设置	<i>nodE</i>	继电器工作模式	<i>ALr</i>	报警
				<i>rEn</i>	遥控
				<i>oFF</i>	关闭
		<i>tInE</i>	继电器脉冲时间	<i>0000~9999</i>	单位 0.1s
		<i>lEn</i>	报警项目设置	<i>F--H, d1 1H</i> 等	见附录报警项目
		<i>dELy</i>	继电器延时时间	<i>0000~9999</i>	单位 0.1s
		<i>uAL</i>	报警值设置	<i>0000~9999</i>	设置越限报警值
		<i>HYS</i>	回滞量	<i>0000~9999</i>	设置回滞量
<i>AO-1</i>	模拟量输出设置	<i>nodE</i>	模拟量输出模式	<i>0-20</i>	0-20mA 输出
				<i>4-20</i>	4-20mA 输出
				<i>12.20</i>	4-12-20mA 输出
				<i>0-5</i>	0-5mA 输出
				<i>0-5u</i>	0-5V 输出

				1-5V	1-5V 输出
				0-10V	0-10V 输出
		d5	模拟量输出 下限值	0000~9999	最小输出对应值 DS≥4500, 且(FS-DS)≥ 1000
		F5	模拟量输出 上限值	0000~9999	满度输出对应值 FS≤6500, 且(FS-DS)≥ 1000
SEt	系统设置	Code	密码设置	0000~9999	设置密码
		LIGH	亮度	L1~L5	L1~L5,亮度从低到高
		ALr	闪烁报警	0000~1200	设置闪烁报警, 设置范围 为额定值的 30.0~120.0%, 0.0%表示 关闭闪烁报警

5.3 系统设置举例

示例：将仪表密码设置为 2，亮度设置为 L4，输入信号超过额定值的 120% 时界面闪烁报警。进入设置状态后，按“←”或“→”选择SEt菜单，按↵进入系统设置菜单，再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项按↵后进行如下操作：


※设置密码



※设置数码管亮度



※设置闪烁报警




操作完成后按 menu 键退到上级菜单，并保存退出。


5.4 继电器输出设置

示例：第 1 路继电器由关闭设置为报警模式，在频率小于 45.00Hz 延时 5 秒后动作，回滞量为 0.05Hz。进入设置状态后，按“←”或“→”选择“do-1”，按↵进入开关量输出设置菜单，再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项，按↵后进行如下操作：


※设置报警模式



※设置报警频率值



※设置继电器延时动作时间



※设置回滞量



继电器报警输出说明：

1) 如果需增加报警输出动作时间，可设置菜单“t1 nE”的值。

注：操作完成后按“menu”键退到上级菜单，参照退出设置状态保存设置并退出。

示例：第 2 路继电器由关闭设置为遥控模式，遥控脉冲时间为 5.0 秒。进入设置状态后，按“←”或“→”选择“do-2”，按“↵”键进入继电器输出设置菜单，再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项，按“↵”键进行如下操作：

※设置遥控模式



※设置继电器遥控动作时间



继电器遥控输出说明：

- 1) 继电器遥控动作时间如果为零时，则遥控输出为电平方式；
- 2) 继电器遥控动作时间不为零时，则遥控输出为脉冲方式，最小单位 0.1s；


注：操作完成后按“menu”键退到上级菜单，参照退出设置状态保存设置并退出。

5.5 模拟量输出设置


示例：设置模拟量输出，频率 50Hz-60Hz 对应 4-20mA 输出。进入设置状态后，按“←”或“→”选择“AO-I”，按↵进入模拟量输出设置菜单，

再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项，按↵后进行如下操作：

※设置模拟量输出对应项目下限值



※设置模拟量输出对应项目上限值



模拟量输出说明：

- 1) 输出类型(4-20mA 等)用户不可设置；
- 2) 频率表模拟量输出项目默认对应频率，用户不可设置；
- 3) 设置的值范围： $FS \leq 65.00, DS \geq 45.00, \text{且} (FS-DS) \geq 10.00$ 。


注：操作完成后按“menu”键退到上级菜单，参照退出设置状态保存设置并退出。

5.6 通信设置


示例：设置仪表通信地址为 3、波特率为 9600bps、数据格式为无校验方式。进入设置状态后，按“←”或“→”选择“[0nn]”，按↵进入通讯设置菜单，

再按“←”或“→”选择需设置的子菜单项，按↵后进行如下操作：


※设置通讯地址



※设置数据格式



※设置波特率



操作完成后按 menu 键退到上级菜单，并保存退出。

六、常见问题及解决办法

6.1 通信

仪表没有回送数据

首先确保仪表的通信设置信息如从机地址、波特率、校验方式等与上位机要求一致；如果现场有多块仪表通信都没有数据回送，检测现场通信总线的连接是否准确可靠，RS485 转换器是否正常。

如果只有单块或者少数仪表通信异常，也要检查相应的通信线，可以修改交换异常和正常仪表从机的地址来测试，排除或确认上位机软件问题，或者通过交换异常和正常仪表的安装位置来测试，排除或确认仪表故障。

仪表回送数据不准确

仪表通信数据有一次电网数据（float 型）和二次电网数据（int/long 型）。请仔细阅读通信地址表中关于数据存放地址和存放格式的说明，并确保按照相应的数据格式转换。

可使用 ModScan32 软件测试仪表通信，该软件遵循标准的 Modbus-RTU 协议，并且数据可以按照整型、浮点型、16 进制等格式显示，能够直接与仪表显示数据对比。

通信指示符状态信息

仪表显示窗一个通信指示符，在通信测试过程中，当仪表接收到数据时，通信指示符闪烁提示。

6.2 测量不准确

确保正确的电压信号已经连接到仪表上，可以使用万用表来测量电压信号。

仪表显示的电量为一次电网值，如果表内设置的电压电流互感器的倍率值与实际使用互感器倍率不一致，也会导致仪表电量显示不准确。表内电压电流的量和接线网络可以按照现场实际接法修改，错误的设置也将导致错误的显示。

6.3 仪表不亮

确保合适的辅助电源已经加到仪表的辅助电源端子，超过规定范围的辅助电源电压可能会损坏仪表，并且不能恢复。可以使用万用表来测量辅助电源的电压值，如果电源电压正常，仪表无任何显示，可以考虑重新上电。

6.4 其它异常情况

请及时联系本公司技术服务部，用户应详细描述现场情况，本公司技术人员会根据现场反馈情况分析可能的原因。如果经沟通无法解决的问题，本公司会尽快安排技术人员到现场处理问题。

七、技术规格

电气特性			
准确度等级		0.2%、0.5%(默认)	
显示数据刷新频率		1s	
输入特性	电压	额定值	AC 100V、220V、380V 等
		量 程	(0.05 ~ 1.2)Un
		过负荷	持续 1.2Un, 瞬时 2Un/1min
	频 率	45~65Hz	
电 源	工作范围	AC 80~270V (50/60Hz)、DC 80~270V、DC 24V	
	功 耗	≤5VA	
模拟量输出	电流输出	DC 4~20mA、0~20mA 等, 负载≤350Ω	
	电压输出	DC 0~5V、1~5V 等, 负载≥20kΩ	
通 信		RS485 接口, Modbus-RTU 协议, 波特率最高至 9600bps	
环境特性			
防 护 等 级		前面板 IP64, 后壳体 IP20	

工作温度	-40~70℃ (LED)、-25~70℃ (LCD)
储存温度	-40~85℃
相对湿度	≤93%RH
绝缘能力	电源与输入输出≥AC2kV、输入与输出≥AC1kV
海拔高度	2500m
电磁兼容特性	
静电放电抗扰度	IEC 61000-4-2-III 级
射频电磁场辐射抗扰度	IEC 61000-4-3-III 级
电快速瞬变脉冲群抗扰度	IEC 61000-4-4-IV 级
浪涌（冲击）抗扰度	IEC 61000-4-5-IV 级
射频场感应的传导骚扰抗扰度	IEC 61000-4-6-III 级
工频磁场抗扰度	IEC 61000-4-8-III 级
电压暂降及短时中断抗扰度	IEC 61000-4-11-III 级

附录 1 报警项目和相应报警门限值的单位

序号	报警项目	相应报警值的单位
0	F-H (频率高报警)	0.01Hz
1	F-L (频率低报警)	
2	dI1.H (第 1 路开关量输入导通时,继电器动作)	继电器联动模式 报警值不用设置
3	dI1.L (第 1 路开关量输入断开时,继电器动作)	
4	dI2.H (第 2 路开关量输入导通时,继电器动作)	
5	dI2.L (第 2 路开关量输入断开时,继电器动作)	
6	dI3.H (第 3 路开关量输入导通时,继电器动作)	
7	dI3.L (第 3 路开关量输入断开时,继电器动作)	
8	dI4.H (第 4 路开关量输入导通时,继电器动作)	
9	dI4.L (第 4 路开关量输入断开时,继电器动作)	

附录 2 Modbus-RTU 通信地址信息表

◆ 电网数据信息通过 0x03/0x04 功能码读取

地 址	格 式	数据说明	单 位	R/W
一次电网数据				
0x2C	float	频率	Hz	R
二次电网数据				
地 址	格 式	数据说明	比例系数	R/W
0x100~0x101	Bit[32]	继电器输出状态 Bit[0]-Bit[1]	0:释放 1:动作	R
0x102~0x103	Bit[32]	开关量输入状态 Bit[0]-Bit[3]	0:断开 1:闭合	R
0x104~0x11F	int	保留		
0x120	int	频率	0.01Hz	R

◆ 继电器状态信息通过 0x01 功能码进行读取

地 址	格 式	数 据 内 容	数据说明	R/W
0000 (固定地址)	Bit	第 1 路继电器	0: 断开 1: 闭合	R/W
	Bit	第 2 路继电器	0: 断开 1: 闭合	R/W

◆ 继电器状态通过 0x05、0x0F 进行遥控

地 址	格 式	数 据 内 容	数据说明	R/W
0000	Bit	第 1 路继电器	0: 断开 1: 闭合	R/W
0001	Bit	第 2 路继电器	0: 断开 1: 闭合	R/W

◆ 开关量状态信息通过 0x02 功能码进行读取

地 址	格 式	数 据 内 容	数据说明	R/W
0000 (固定地址)	Bit	第 1 路开关量输入	0: 断开 1: 闭合	R
	Bit	第 2 路开关量输入	0: 断开 1: 闭合	R
	Bit	第 3 路开关量输入	0: 断开 1: 闭合	R
	Bit	第 4 路开关量输入	0: 断开 1: 闭合	R

Modbus-RTU 通信协议报文格式

读继电器输出状态（功能码 0x01）

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器个数	
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
	数据范围	1~247	0x01	0x0000（固定）	0x0001~0x0004	CRC16
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x02</u>	<u>0xBD 0xCB</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				寄存器字节数	寄存器值	
	占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x01</u>	<u>0x03</u>	<u>0x11 0x89</u>

注意：

从机响应的寄存器值即继电器状态值，从字节的最低位开始对应每一路继电器输出的状态值，1 表示闭合状态，0 表示断开状态，如上例寄存器值“0x03”的二进制“0000 0011”表示第 1 路、第 2 路继电器闭合。

读开关量输入状态（功能码 0x02）

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始开关地址	开关个数	
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
	数据范围	1~247	0x02	0x0000	0x0001~0x000C	CRC16
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x02</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x04</u>	<u>0x79 0xC9</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				寄存器字节数	寄存器值	
	占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x02</u>	<u>0x01</u>	<u>0x02</u>	<u>0x20 0x49</u>

注意：

从机响应的寄存器值即开关量输入状态值，从字节的最低位开始对应每一路开关量输入的状态值，1 表示闭合状态，0 表示断开状态，如上例寄存器值“0x02”的二进制“0000 0010”表示第 2 路开关量输入闭合。

读数据寄存器值（功能码 0x03/0x04）

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始寄存器地址	寄存器个数	
占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
数据范围	1~247	0x03/ 0x04			最大 48	CRC16
报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x03</u>	<u>0x00 0x06</u>	<u>0x00 0x06</u>	<u>0x00 0x06</u>	<u>0xE4 0x36</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				寄存器字节数	寄存器值	
占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	1 字节	12 字节	2 字节
报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x03</u>	<u>0x0C</u>	<u>0x0C</u>	12 字节数据	<u>CRC16</u>

注意：

主机请求的起始寄存器地址为查询的一次电网或者二次电网的数据首地址，寄存器个数为查询数据的长度，如上例起始寄存器地址“0x00 0x06”表示三相相电压 float 型数据地址，寄存器个数“0x00 0x06”表示数据长度 6（3 个 float 型数据占 6 个寄存器）。请参照附录 1 的 MODBUS-RTU 通讯地址信息表。

遥控单个继电器输出（功能码 0x05）

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器动作值	
占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
数据范围	1~247	0x05	0x0000~0x0003	0xFF00/0x0000	0xFF 0x00	CRC16
报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x05</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0xFF 0x00</u>	<u>0x8C 0x3A</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码
				起始继电器地址	继电器动作值	
占用字节	1 字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节
报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x05</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0xFF 0x00</u>	<u>0x8C 0x3A</u>

注意：

主机请求的继电器动作值“0xFF00”表示闭合，“0x0000”表示断开。使用遥控指令必须设置继电器工作在遥控模式。

遥控多路继电器输出（功能码 0x0F）

主机请求	帧结构	地址码	功能码	数据码				校验码
				起始继电器地址	继电器个数	数据字节数	继电器动作值	
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	1 字节	1 字节	2 字节
	数据范围	1~247	0x0F	0x0000	0x0001~0004	0x01		CRC16
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x0F</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x03</u>	<u>0x01</u>	<u>0x07</u>	<u>0xCE 0x95</u>
从机响应	帧结构	地址码	功能码	数据码		校验码		
				起始继电器地址	继电器个数			
	占用字节	1 字节	1 字节	2 字节	2 字节	2 字节		
	报文举例	<u>0x01</u>	<u>0x0F</u>	<u>0x00 0x00</u>	<u>0x00 0x03</u>	<u>0x15 0xCA</u>		

注意：

主机请求的继电器动作值，从字节的最低位开始对应每一路继电器输出，1 表示闭合继电器，0 表示断开继电器，如上例继电器动作值“0x07”的二进制“0000 0111”表示遥控第 1 路、第 2 路、第 3 路继电器闭合。



技术说明，如有变更恕不另行通知。

SFERE 江苏斯菲尔电气股份有限公司
JIANGSU SFERE ELECTRIC CO.,LTD.

地址：江苏省江阴市东定路1号

邮编：214437

市场部：

电子商务部：

电话(Tel): (0510)86199988 86199080

电话(Tel): (0510)86199195 86199193

传真(Fax): (0510)86199081

传真(Fax): (0510)86199084

技术支持：

电话(Tel): (0510)86199066 86199068

传真(Fax): (0510)86199067

http: //www.sfere-elec.com

E-mail: sfere-scb@sfere-elec.com

